

02.03.2021

**Lietotāja aptuvenās pieslēguma ierīkošanas izmaksas ir EUR 41347.72 (bez PVN), objektam  
Lielupes iela 1 k-10-, Rīga (Pieteikuma Nr. 106627219),  
atbilstoši noteikumiem "Sistēmas pieslēguma noteikumi elektroenerģijas sistēmas dalībniekiem".**

**Aptuvenās pieslēguma ierīkošanas izmaksas apreķina kopsavilkuma tabula.**

Nr.	Pieslēguma būvdarbu nosaukums faktiskajām izmaksām	Mērv., km., gab.	Apjoms	Vienas vienības izmaksas, EUR	Kopējās iespējamās izmaksas, EUR
1.	0.4kV kabelu līnijas bez ielas cietā seguma izbūve	km	0.145	24718.00	3584
2.	0.4kV kabelu līnijas vietās ar ielas cieto segumu izbūve	km	0.09	56429.00	5079
3.	Uzskaites sadalnes U8-3/6K uzstādīšana	gab.	8	1200.00	9600
4.	Uzskaites sadalnes U1-2/63 uzstādīšana	gab.	1	525.00	525
5.	Kopējās aptuvenās pieslēguma faktiskās izmaksas			100% apmērā	18788
6.	AS "Sadales tīkls" sedzamā faktisko izmaksu daļa				0
7.	Uz Lietotāju attiecināmā faktisko izmaksu daļa				18788

Nr.	Pieslēguma ierīkošanas attiecināmo izmaksu nosaukums	Attiecināmās izmaksas par 1 ampēru, EUR	Pieprasītā ievadaizsardzības aparāta nominālā strāva, A	Kopējās iespējamās attiecināmās izmaksas, EUR
8.	6-20/0,4 kV transformatora apakšstacija (EUR)	1.55	800	1240
9.	6-20kV elektrotīkla līnija (EUR)	1.41	800	1128
10.	110/6-20 kV transformatora apakšstacija (EUR)	25.24	800	20192
11.	Kopējās pieslēguma attiecināmās izmaksas			22560
12.	Uz Lietotāju attiecināmā pieslēguma maksas daļa (faktiskās un attiecināmās izmaksas)			41348
13.	<b>Aptuvenās kopējās Lietotāja pieslēguma ierīkošanas izmaksas (faktiskās un attiecināmās izmaksas bez PVN)</b>	<b>100%</b>	<b>41347.72</b>	

*Piezīme: Aprēķins ir aptuvens un var mainīties. Aprēķinā nav iekļauti izdevumi par elektroapgādes būvprojekta izstrādi.*

Saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes apstiprinātiem noteikumiem "Sistēmas pieslēguma noteikumi elektroenerģijas sistēmas dalībniekiem" izmaksu sadalījums pieslēguma maksai Lietotājam tiek noteikts pēc pieteiktā pieslēguma sprieguma un ievadaizsardzības aparāta strāvas lieluma:

- 0,4 kV tīklā līdz 100A Lietotājs maksā 50% / sistēmas operators 50%;
- 0,4 kV tīklā no 101A Lietotājs maksā 100%;
- 6-20 kV tīklā Lietotājs maksā 100%.

Pieslēgumu maksas aprēķinā iekļauts dalības maksājums par agrāk izbūvētām elektroietaisēm pieslēguma nodrošināšanai A/ST. 133, "Bolderāja I" (25,24 EUR par 1A).

Iespējamās kopējās pieslēguma izbūves izmaksās nav iekļauta topogrāfiskā plāna pasūtīšana, būvprojekta izstrāde un sistēmas lietotāja EPL izmaksas, ko sedz sistēmas lietotājs par saviem līdzekļiem.

Papildus kopējās pieslēguma izbūves izmaksās var tikt iekļauti EPL vai sarkanās līnijas nospraušana, EPL digitālā uzmērīšana, transporta un gājēju kustības organizēšana, rakšanas atļaujas saņemšana un papildus izmaksas par ceļa seguma atjaunošanu.

Precīzs guldāmo vai maināmo KL garums tiks noteikts projektēšanas gaitā.

Pieslēgumu maksas aprēķins veikts, saskaņā ar sadales sistēmas būvdarbu vidējām izmaksām.

Iespējamās pieslēguma ierīkošanas izmaksas noteiktas saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes 2018.gada 27.marta lēmumu Nr. 1/7 (prot. Nr.12, 3.p.) apstiprinātiem noteikumiem "Sistēmas pieslēguma noteikumi elektroenerģijas sistēmas dalībniekiem" tajās iekļaujot attiecināmo izmaksu sastāvdaļu (dalības maksājums par agrāk izbūvētām elektroietaisēm pieslēguma nodrošināšanai).

Lietotie iespējamie saīsinājumi:

- ZS - līdz 1kV elektrotīkls;
- EPL – elektropārvades līnija;
- GVL, GL – gaisvadu līnija;
- KL – kabeļlīnija;
- SP, FP – sadales (fidera) punkts;
- TA, TP – transformatora apakšstacija (punkts);
- VS - 6-20kV elektrotīkls;
- A/ST. - 110/6-20kV barošanas apakšstacija;
- KP – komutācijas punkts;
- PKL – piekarkabeļa līnija;

ZMP – zemsprieguma mājas pievads.

02.03.2021

**Elektroietaišu ierīkošanas Tehniskie noteikumi**

Nr. 106627219

Derīgi līdz 02.12.2021

**1. OBJEKTA RAKSTUROJUMS.****1.1. Pieslēguma pieprasītājs:** RĪGAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBA

Tālr: 29751547

**1.2. Pieslēdzamās elektroietaises atrašanās vieta:**

Zemes vienības kadastra apzīmējums: 01001032017

Koordinātas – X: 0 Y: 0

**1.3. Pieslēdzamā objekta raksturojums:** Dzīvoklis daudzdzīvokļu mājā**1.4. Pieslēguma raksturojums:** Jauns pieslēgums**1.5. Tehniskie rādītāji:**

Nr.	Pieslēdzamās elektroietaises atrašanās adrese		Lielākais elektro-dzinējs vai aparāts (kW)	Palai-šanas strāvas lielums (A)	Kopā uzstādītā jauda (kW)	Vienlai-cīgā maksimālā slodze (kW)	Ievada aizsardzības aparāta nominālā strāva (A)	Sprie-gums (V)	Fāzu skaits
1	Lielupes iela 1 k-10-, Rīga	Esošie	0	0	0	0	0	0	0
		Kopā nepieciešams	0	0	0	10.3	16	400/230	3
		Atļauts	0	0	0	10.3	16	400/230	3
2	Lielupes iela 1 k-10-, Rīga	Esošie	0	0	0	0	0	0	0
		Kopā nepieciešams	0	0	0	10.3	16	400/230	3
		Atļauts	0	0	0	10.3	16	400/230	3
3	Lielupes iela 1 k-10-, Rīga	Esošie	0	0	0	0	0	0	0
		Kopā nepieciešams	0	0	0	10.3	16	400/230	3
		Atļauts	0	0	0	10.3	16	400/230	3
4	Lielupes iela 1 k-10-, Rīga	Esošie	0	0	0	0	0	0	0
		Kopā nepieciešams	0	0	0	10.3	16	400/230	3
		Atļauts	0	0	0	10.3	16	400/230	3
5	Lielupes iela 1 k-10-, Rīga	Esošie	0	0	0	0	0	0	0
		Kopā nepieciešams	0	0	0	10.3	16	400/230	3
		Atļauts	0	0	0	10.3	16	400/230	3
6	Lielupes iela 1 k-10-, Rīga	Esošie	0	0	0	0	0	0	0
		Kopā nepieciešams	0	0	0	10.3	16	400/230	3
		Atļauts	0	0	0	10.3	16	400/230	3
7	Lielupes iela 1 k-10-, Rīga	Esošie	0	0	0	0	0	0	0
		Kopā nepieciešams	0	0	0	10.3	16	400/230	3
		Atļauts	0	0	0	10.3	16	400/230	3
8	Lielupes iela 1 k-10-, Rīga	Esošie	0	0	0	0	0	0	0
		Kopā nepieciešams	0	0	0	10.3	16	400/230	3
		Atļauts	0	0	0	10.3	16	400/230	3
9	Lielupes iela 1 k-10-, Rīga	Esošie	0	0	0	0	0	0	0
		Kopā nepieciešams	0	0	0	10.3	16	400/230	3
		Atļauts	0	0	0	10.3	16	400/230	3
10	Lielupes iela 1 k-10-, Rīga	Esošie	0	0	0	0	0	0	0
		Kopā nepieciešams	0	0	0	10.3	16	400/230	3
		Atļauts	0	0	0	10.3	16	400/230	3
11	Lielupes iela 1 k-10-, Rīga	Esošie	0	0	0	0	0	0	0
		Kopā nepieciešams	0	0	0	10.3	16	400/230	3
		Atļauts	0	0	0	10.3	16	400/230	3
12	Lielupes iela 1 k-10-, Rīga	Esošie	0	0	0	0	0	0	0
		Kopā nepieciešams	0	0	0	10.3	16	400/230	3
		Atļauts	0	0	0	10.3	16	400/230	3
13	Lielupes iela 1 k-10-, Rīga	Esošie	0	0	0	0	0	0	0
		Kopā nepieciešams	0	0	0	10.3	16	400/230	3
		Atļauts	0	0	0	10.3	16	400/230	3
14	Lielupes iela 1 k-10-, Rīga	Esošie	0	0	0	0	0	0	0
		Kopā nepieciešams	0	0	0	10.3	16	400/230	3
		Atļauts	0	0	0	10.3	16	400/230	3
15	Lielupes iela 1 k-10-, Rīga	Esošie	0	0	0	0	0	0	0
		Kopā nepieciešams	0	0	0	10.3	16	400/230	3
		Atļauts	0	0	0	10.3	16	400/230	3
16	Lielupes iela 1 k-10-, Rīga	Esošie	0	0	0	0	0	0	0
		Kopā nepieciešams	0	0	0	10.3	16	400/230	3
		Atļauts	0	0	0	10.3	16	400/230	3
17	Lielupes iela 1 k-10-, Rīga	Esošie	0	0	0	0	0	0	0
		Kopā nepieciešams	0	0	0	10.3	16	400/230	3
		Atļauts	0	0	0	10.3	16	400/230	3
18	Lielupes iela 1 k-10-, Rīga	Esošie	0	0	0	0	0	0	0
		Kopā nepieciešams	0	0	0	10.3	16	400/230	3

Nr.	Pieslēdzamās elektroīetais atrašanās adrese		Lielākais elektro-dzinējs vai aparāts (kW)	Palai-šanas strāvas lielums (A)	Kopā uzstādītā jauda (kW)	Vienlai-cīgā maksimālā slodze (kW)	Ievada aizsardzības aparāta nominālā strāva (A)	Spriegums (V)	Fāzu skaits
		Atļauts	0	0	0	10.3	16	400/230	3
19	Lielupes iela 1 k-10-, Rīga	Esošie	0	0	0	0	0	0	0
		Kopā nepieciešams	0	0	0	10.3	16	400/230	3
		Atļauts	0	0	0	10.3	16	400/230	3
		Esošie	0	0	0	0	0	0	0
20	Lielupes iela 1 k-10-, Rīga	Kopā nepieciešams	0	0	0	10.3	16	400/230	3
		Atļauts	0	0	0	10.3	16	400/230	3
		Esošie	0	0	0	0	0	0	0
21	Lielupes iela 1 k-10-, Rīga	Kopā nepieciešams	0	0	0	10.3	16	400/230	3
		Atļauts	0	0	0	10.3	16	400/230	3
		Esošie	0	0	0	0	0	0	0
22	Lielupes iela 1 k-10-, Rīga	Kopā nepieciešams	0	0	0	10.3	16	400/230	3
		Atļauts	0	0	0	10.3	16	400/230	3
		Esošie	0	0	0	0	0	0	0
23	Lielupes iela 1 k-10-, Rīga	Kopā nepieciešams	0	0	0	10.3	16	400/230	3
		Atļauts	0	0	0	10.3	16	400/230	3
		Esošie	0	0	0	0	0	0	0
24	Lielupes iela 1 k-10-, Rīga	Kopā nepieciešams	0	0	0	10.3	16	400/230	3
		Atļauts	0	0	0	10.3	16	400/230	3
		Esošie	0	0	0	0	0	0	0
25	Lielupes iela 1 k-10-, Rīga	Kopā nepieciešams	0	0	0	10.3	16	400/230	3
		Atļauts	0	0	0	10.3	16	400/230	3
		Esošie	0	0	0	0	0	0	0
26	Lielupes iela 1 k-10-, Rīga	Kopā nepieciešams	0	0	0	10.3	16	400/230	3
		Atļauts	0	0	0	10.3	16	400/230	3
		Esošie	0	0	0	0	0	0	0
27	Lielupes iela 1 k-10-, Rīga	Kopā nepieciešams	0	0	0	10.3	16	400/230	3
		Atļauts	0	0	0	10.3	16	400/230	3
		Esošie	0	0	0	0	0	0	0
28	Lielupes iela 1 k-10-, Rīga	Kopā nepieciešams	0	0	0	10.3	16	400/230	3
		Atļauts	0	0	0	10.3	16	400/230	3
		Esošie	0	0	0	0	0	0	0
29	Lielupes iela 1 k-10-, Rīga	Kopā nepieciešams	0	0	0	10.3	16	400/230	3
		Atļauts	0	0	0	10.3	16	400/230	3
		Esošie	0	0	0	0	0	0	0
30	Lielupes iela 1 k-10-, Rīga	Kopā nepieciešams	0	0	0	10.3	16	400/230	3
		Atļauts	0	0	0	10.3	16	400/230	3
		Esošie	0	0	0	0	0	0	0
31	Lielupes iela 1 k-10-, Rīga	Kopā nepieciešams	0	0	0	10.3	16	400/230	3
		Atļauts	0	0	0	10.3	16	400/230	3
		Esošie	0	0	0	0	0	0	0
32	Lielupes iela 1 k-10-, Rīga	Kopā nepieciešams	0	0	0	10.3	16	400/230	3
		Atļauts	0	0	0	10.3	16	400/230	3
		Esošie	0	0	0	0	0	0	0
33	Lielupes iela 1 k-10-, Rīga	Kopā nepieciešams	0	0	0	10.3	16	400/230	3
		Atļauts	0	0	0	10.3	16	400/230	3
		Esošie	0	0	0	0	0	0	0
34	Lielupes iela 1 k-10-, Rīga	Kopā nepieciešams	0	0	0	10.3	16	400/230	3
		Atļauts	0	0	0	10.3	16	400/230	3
		Esošie	0	0	0	0	0	0	0
35	Lielupes iela 1 k-10-, Rīga	Kopā nepieciešams	0	0	0	10.3	16	400/230	3
		Atļauts	0	0	0	10.3	16	400/230	3
		Esošie	0	0	0	0	0	0	0
36	Lielupes iela 1 k-10-, Rīga	Kopā nepieciešams	0	0	0	10.3	16	400/230	3
		Atļauts	0	0	0	10.3	16	400/230	3
		Esošie	0	0	0	0	0	0	0
37	Lielupes iela 1 k-10-, Rīga	Kopā nepieciešams	0	0	0	10.3	16	400/230	3
		Atļauts	0	0	0	10.3	16	400/230	3
		Esošie	0	0	0	0	0	0	0
38	Lielupes iela 1 k-10-, Rīga	Kopā nepieciešams	0	0	0	10.3	16	400/230	3
		Atļauts	0	0	0	10.3	16	400/230	3
		Esošie	0	0	0	0	0	0	0
39	Lielupes iela 1 k-10-, Rīga	Kopā nepieciešams	0	0	0	10.3	16	400/230	3
		Atļauts	0	0	0	10.3	16	400/230	3
		Esošie	0	0	0	0	0	0	0
40	Lielupes iela 1 k-10-, Rīga	Kopā nepieciešams	0	0	0	10.3	16	400/230	3
		Atļauts	0	0	0	10.3	16	400/230	3
		Esošie	0	0	0	0	0	0	0
41	Lielupes iela 1 k-10-, Rīga	Kopā nepieciešams	0	0	0	10.3	16	400/230	3
		Atļauts	0	0	0	10.3	16	400/230	3
		Esošie	0	0	0	0	0	0	0
42	Lielupes iela 1 k-10-, Rīga	Kopā nepieciešams	0	0	0	10.3	16	400/230	3

Nr.	Pieslēdzamās elektroietaises atrašanās adrese		Lielākais elektro-dzinējs vai aparāts (kW)	Palai-šanas strāvas lielums (A)	Kopā uzstādītā jauda (kW)	Vienlai-cīgā maksimālā slodze (kW)	Ievada aizsardzības aparāta nominālā strāva (A)	Spriegums (V)	Fāzu skaits
		Atļauts	0	0	0	10.3	16	400/230	3
43	Lielupes iela 1 k-10-, Rīga	Esošie	0	0	0	0	0	0	0
		Kopā nepieciešams	0	0	0	10.3	16	400/230	3
		Atļauts	0	0	0	10.3	16	400/230	3
44	Lielupes iela 1 k-10-, Rīga	Esošie	0	0	0	0	0	0	0
		Kopā nepieciešams	0	0	0	10.3	16	400/230	3
		Atļauts	0	0	0	10.3	16	400/230	3
45	Lielupes iela 1 k-10-, Rīga	Esošie	0	0	0	0	0	0	0
		Kopā nepieciešams	0	0	0	10.3	16	400/230	3
		Atļauts	0	0	0	10.3	16	400/230	3
46	Lielupes iela 1 k-10-, Rīga	Esošie	0	0	0	0	0	0	0
		Kopā nepieciešams	0	0	0	10.3	16	400/230	3
		Atļauts	0	0	0	10.3	16	400/230	3
47	Lielupes iela 1 k-10-, Rīga	Esošie	0	0	0	0	0	0	0
		Kopā nepieciešams	0	0	0	10.3	16	400/230	3
		Atļauts	0	0	0	10.3	16	400/230	3
48	Lielupes iela 1 k-10-, Rīga	Esošie	0	0	0	0	0	0	0
		Kopā nepieciešams	0	0	0	10.3	16	400/230	3
		Atļauts	0	0	0	10.3	16	400/230	3
49	Lielupes iela 1 k-10-, Rīga	Esošie	0	0	0	0	0	0	0
		Kopā nepieciešams	0	0	0	10.3	16	400/230	3
		Atļauts	0	0	0	10.3	16	400/230	3
50	Lielupes iela 1 k-10-, Rīga	Esošie	0	0	0	0	0	0	0
		Kopā nepieciešams	0	0	0	10.3	16	400/230	3
		Atļauts	0	0	0	10.3	16	400/230	3

## 1.6. Būvprojekta veids un izbūves kārtas:

Vienkāršots tehniskais projekts. Viena izbūves kārta.

## 2. NORĀDĪJUMI BŪVPROJEKTĒTĀJAM.

### 2.1. Barošanas avots:

110 kV A/ST. Nr. 133 - Bolderāja I

10 kV Līnija FN-944 F13

Kapacitātīvā zemesslēguma strāva: I (c) = 40 A

### 2.2. Pievienojuma vieta:

Teritorijas kods:

Nr.	SP, FP		VS		TP		ZS	
1.	FP63	FTN-1978	-		T50808	Z8	-	

### 2.3. Vid. sprieguma elektroietaises:

### 2.4. Transformatoru apakšstacijas:

2.4.1. T50808 pievienojumā Z8 atjaunot PN-2 tipa apakšējās drošinātāju lūpas.

### 2.5. 0,4 kV elektroietaises:

2.5.1. Ēkā izveidot nepieciešamo 0,4 kV elektrotīklu, pielietojot ZS KL Al-35, Al-70, Al-150, Al-240, uzskaites sadalnes U1, U5-K, U8-K un citas AS "Sadalels tīkls" pielietojamās;

2.5.2. ZS tīkla shēmu saskaņot AS "Sadalels tīkls" Rīgas pilsētas Tīklu pārvaldības funkcijas Projektu nodaļā projektēšanas gaitā. Elektroenerģijas uzskaites ierīket atbilstoši "Elektroenerģijas uzskaites ierīkošanas noteikumi" (LEK 123);

2.5.3. Izbūvēt vienu Al-240 ievadu no T50808 pievienojuma Z8;

2.5.4. Projektējamās slodzes 50x10,30kW (50x16A) pieslēgt projektējamās uzskaites sadalnēs, izbūvējot līdz slodzes vietām nepieciešama šķērsgriezuma sistēmas lietotāja EPL;

2.5.5. Līdz pieslēguma realizācijai sistēmas lietotājs organizē un apmaksā pēcuzskaites elektrotīklu ierīkošanu.

### 2.6. Piegādātāja un Lietotāja elektroietaišu piederības un apkalpes atbildība:

Elektroietaišu piederības un apkalpes robeža: **uz Lietotāja kabellīnijas pievienojuma kontaktiem SSO uzskaites sadalnē**

Pieslēguma vieta: **0,4kV līnija**

Par kontakta stāvokli atbild: **Piegādātājs**

### 2.7. Pārejās prasības:

Būvprojekta izstrādes līgumā jāparedz būvprojekta realizācijas autoruzraudzība. Ja būvprojekta realizācijas (būvniecības) gaitā būvprojektā atklāsies klūdas vai citas nepilnības (trūkumi), tad būvprojekta izstrādātājam jāveic nepieciešamās izmaiņas būvprojektā vai labojumus autoruzraudzības kārtībā. Būvprojekta izstrādātājam

- jāierodas būvobjektā ne vēlāk kā 3 darba dienu laikā pēc būvdarbu vadītāja vai būvuzrauga pirmā uzaicinājuma.
- 2.7.1. Būvprojektu izstrādāt atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem (Latvijas būvnormatīviem, Ministru kabineta noteikumiem, Pašvaldību saistošajiem noteikumiem, Latvijas energostandartiem u.c.), kas regulē elektroietiņu projektēšanu un izbūvi;
- 2.7.2. Būvprojekta materiālu specifikācijas un darbu apjomus izstrādāt atbilstoši jaunākajam AS "Sadales tīkls" apstiprinātam elektrotīklu materiālu un iekārtu grupu, apakšgrupu un kategoriju katalogam un darbu kalkulāciju sarakstam;
- 2.7.3. Būvprojektā iekļaut izvērtējumu par būves izmantošanas pieļaujamību būvdarbu laikā, pirms visa būvobjekta pieņemšanas ekspluatācijā;
- 2.7.4. Būvprojektā ir jāiekļauj zemes īpašnieku saraksts, kurus būvorganizācijai ir jābrīdina pirms būvdarbu uzsākšanas;
- 2.7.5. Visus nosacījumus, kas radušies saskaņojot projektu ar zemu īpašniekiem vai šķērsojamo komunikāciju īpašniekiem, apkopot uz atsevišķas lapas;
- 2.7.6. Ja projektējamo elektroiekārtu būvniecība paredzēta īpašumā, kas pieder AS "Latvijas valsts meži" vai SIA "Rīgas meži", jāizgatavo atmežojamās meža zemes izvietojuma plāns, ko sagatavo mērnieks (zemes kadastrālajā uzmērīšanā sertificēta persona) atbilstoši normatīvajiem aktiem par zemes kadastrālo uzmērīšanu. Atmežojamās meža zemes izvietojuma plāns saskaņojams ar meža īpašnieku;
- 2.7.7. Būvprojektam pievienot elektrotīklu konstruktīvo elementu izpildījuma rasējumus, ja nav pielietoti LEK standarta risinājumi;
- 2.7.8. Elektrotīkla pārejām pār šķēršļiem un šķērsojumiem ar citām inženierkomunikācijām jābūt izstrādātiem līniju trašu šķērsprofiliem, atbilstošajā mērogā. Ja nepieciešams, būvprojektā paredzēt, projektējamās elektrolīnijas trases garenprofilu;
- 2.7.9. Būvprojektam ir jāpievieno darbu organizēšanas plāns ar objekta izbūvei nepieciešamo atslēgumu skaitu un katras atslēguma ilgumu, atslēdzamo elektrolīnijas posmu, atslēdzamo klientu skaitu un aprēķinātām klientstundām, veicamo darbu aprakstu, nepieciešamo brigāžu un darbinieku skaitu un elektroapgādes shēma ar realizācijas posmiem;
- 2.7.10. Būvprojektu saskaņot ar Valsts uzraudzības dienestiem, virszemes un apakšzemes komunikāciju īpašniekiem un zemes īpašniekiem likumā noteiktā kārtībā;
- 2.7.11. Visos gadījumos energoapgādes objektu ierīkošanai veikt saskaņošanu ar zemes īpašnieku. Gadījumā, ja projektēšanas gaitā rodas sarežģījumi un zemes īpašnieki iebilst pret risinājumu, vērsties pie AS "Sadales tīkls", kas lems par saskaņošanu ar zemes īpašnieku aizvietot ar zemes īpašnieka informēšanu likuma noteiktā kārtībā.
- 2.7.12. Uzskaites sadalnes shēmojumam jānodrošina klientam nepieejams atslēdošais aparāts pirms skaitītāja un atslēgšanai pieejams plombējams ievada aizsardzības aparāts pēc skaitītāja;
- 2.7.13. Būvprojekta dokumentāciju saskaņot ar AS "Sadales tīkls" būvniecības informācijas sistēmā (BIS);
- 2.7.14. Pilnā apjomā izstrādāta būvprojekta 1 (vienu) oriģināla eksemplāru ar visiem oriģinālajiem skaņojumiem un 1 (vienu) projekta kopiju jāiesniedz papīra formā, kā arī 1 (vienu) kopiju elektroniskā veidā kompaktdiskā, kurā jābūt ieskenētam pilnam projektam (katrā lapa) ar visiem saskaņojumiem un piezīmēm no skaņotājiem .pdf formātā, trases plāns un principiālā shēma .dwg formātā un specifikācijas un darbu apjomī .xls formātā. Kompaktdiskā jābūt izveidotai atsevišķai mapei, kurā ir iekopētas sekojošas būvprojekta sastāvdaļas bez personas datiem (vārds, uzvārds, personas kods): Skaidrojais apraksts, Darbu organizēšanas projekts (DOP), Situācijas plāns, Vispārīgie dati, 0,4-20kV elektrolīnijas trases plāns, Principiālā elektriskā shēma un Darba apjomu un materiālu specifikācija;
- 2.7.15. Papildus paskaidrojam, ka sniegtā informācija ir shematiski sadales tīkla izvietojuma dati, kuri iezīmēti uzņēmuma Geogrāfiskās informācijas sistēmā (GIS). Dati ir domāti uzņēmuma pamatdarbības nodrošināšanai. Šo datu precīzitātē neatbilst augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas prasībām.

Uzņēmuma tīkla objekti sistēmā nav zīmēti ģeogrāfiski precīzi, bet tā, lai tie vizuāli būtu redzami mūsu uzņēmuma GIS lietotājam, nodrošinot specifiskās uzņēmuma funkcijas: elektrotīkla operatīvā režīma uzturēšanu, elektrotehnisko aprēķinu veikšana, elektrotīkla ekspluatācijas un rekonstrukcijas darbu plānošanu. Savukārt informāciju topogrāfiem sniedzam no pirmavotiemi - brīvi izvēlēta mēroga grafiskajām kabeļu piesaistes shēmām un planšetēm, ja nepieciešams, kabeļu līnijas trasi kopā ar topogrāfu precīzējam apvidū.

Vietās, kurās pēc elektrisko tīklu izbūves jau ir veikti kabeļu tīklu digitālie topogrāfiskie mērījumi, precīzai informācijai saskaņā ar LR „Ģeotelpiskās informācijas likuma” 13.pantu ir jābūt pilsētas pašvaldības datubāzes vai tās deleģēta datu turētāja rīcībā.

## 2.8. Būvprojekta izstrādes termiņš:

02.12.2021

## 2.9. Būvprojekta iesniegšanas vieta:

Projektu iesniegt AS "Sadales tīkls" Tīklu pārvaldības funkcijas, Rīgas pilsētas tehniskajā daļā, Šmerļa ielā 1, 102.kab. Pieņemšanas laiki publicēti AS "Sadales tīkls" mājaslapā [www.sadalestikls.lv](http://www.sadalestikls.lv).

## 3. PAPILDUS INFORMĀCIJA.

Informējam, ka pieslēguma izbūve var tikt turpināta, ja esat objekta īpašnieks/tiesiskais valdītājs vai darbojaties objekta īpašnieka/tiesiskā valdītāja vārdā, pamatojoties uz pilnvaru.

Būvprojektu var izstrādāt būvkomersantu reģistrā reģistrēti projektēšanas komersanti kuru kontaktinformāciju var atrast internetā mājas lapā [https://bis.gov.lv/bisp/lv/specialist\\_certificates](https://bis.gov.lv/bisp/lv/specialist_certificates);

Kad Sistēmas lietotājs pēc Tehnisko noteikumu saņemšanas būs nosaucis projektētāju un parakstījis vienošanos par būvprojekta izstrādi, AS "Sadales tīkls" būvniecības informācijas sistēmā (BIS) izveidos būvniecības ieceri un pilnvaros konkrēto projektētāju BIS strādāt ar šo ieceri.

Elektroenerģijas skaitītāja uzstādīšana tiks veikta tikai pēc pēcuzskaites 0,4kV tīkla izbūves un

"APLIECINĀJUMS par objekta gatavību sprieguma saņemšanai" saņemšanas;

Projektējot elektroietaises ēkās jāņem vērā, ka virs elektroietaisēm nedrīkst atrasties telpas ar paaugstinātu applūšanas risku (tualetes, dušas telpas, virtuves utt.).

Sistēmas lietotājs, kura elektroietaisēm nav pieļaujami elektroenerģijas piegādes pārtraukumi, veic papildpasākumus nepieciešamā elektroapgādes drošuma sasniegšanai, uzstādot neatkarīgus energēģijas avotus, piesaistot pārvietojamos elektroenerģijas ražošanas ģeneratorus. Sistēmas lietotājs, kura elektroietaisēm saimnieciskās darbības nodrošināšanai (jūtīgas automātikas, elektroniskās ierīces, piemēram, dators) nav pieļaujamas īslaicīgas standartam atbilstošas sprieguma novirzes, nepieciešamā elektroapgādes drošuma sasniegšanai veic papildpasākumus, uzstādot nepārtrauktas barošanas avotu (UPS).

\* Lietotie iespējamie saīsinājumi:

ZS - līdz 1kV elektrotīkls;

EPL – elektropārvades līnija;

GVL, GL – gaisvadu līnija;

KL – kabeļlīnija;

SP, FP – sadales (fidera) punkts;

TA, TP – transformatora apakšstacija (punkts);

VS - 6-20kV elektrotīkls;

A/ST. - 110/6-20kV barošanas apakšstacija;

KP – komutācijas punkts;

PKL – piekarkabeļa līnija;

ZMP – zemsprieguma mājas pievads.

Dokuments ir sagatavots elektroniski un ir derīgs bez paraksta



**Vienošanās  
par būvprojekta izstrādes organizēšanu, pieslēguma ierīkošanas finansēšanas kārtību un pieslēguma  
ierīkošanas gaitu**

Rīgā, 2021. gada 2. martā

#### **Sadales sistēmas operators (SSO), turpmāk tekstā – Operators**

Akciju sabiedrība "Sadales tīkls", reģistrācijas Nr. 40003857687, no vienas puses, un

**Sistēmas lietotājs, turpmāk tekstā – Lietotājs**

RĪGAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBA, reģistrācijas Nr. 90011524360, no otras puses,

abi kopā turpmāk saukti – **Līdzēji**, noslēdz šādu vienošanos, tādā veidā ierīkošanas finansēšanas kārtību un pieslēguma ierīkošanas gaitu.

## 1. Vienošanās priekšmets

Līdzēji vienojas par:

#### 1.1.1. būvprojekta izstrādes organizēšanu;

#### 1.1.2. pieslēguma ierīkošanas finansēšanas kārtību;

### **1.1.3. pieslēguma ierīkošanas gaitu.**

1.2. Parakstot Vienošanos, Lietotājs apliecina, ka ir iepazinies ar Tehniskajiem noteikumiem un informāciju par aptuvenajām pieslēguma ierīkošanas izmaksām un piekrīt pieslēguma ierīkošanai.

## **2. Būvprojekta izstrādātājs**

Lietotājs ir izvēlējies būvprojekta izstrādātāju

aizpilda Lietotājs (pašrocīgi vai Operatora klientu portālā [www.e-st.lv](http://www.e-st.lv))

### **3. Būvprojekta izstrādes organizēšana**

3.1. Ievērojot Tehniskos noteikumus un tajos noteiktos termīpus, Lietotājs apņemas organizēt un apmaksāt būvprojekta izstrādi pieslēguma ierīkošanai, izvēloties un noslēdzot līgumu ar atbilstošas kvalifikācijas elektroietaišu projektētāju (būvprojekta izstrādātāju) par būvniecības ieceres īstenošanai nepieciešamo grafisko un teksta dokumentu kopuma sagatavošanu, t.i., būvprojekta izstrādi un saskaņošanu visās nepieciešamajās institūcijās, tajā skaitā ar visām ieinteresētajām trešajām personām, kā arī par akcepta saņemšanu valsts un pašvaldību institūcijās atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

3.2. Lietotājs apņemas līgumā ar būvprojekta izstrādātāju paredzēt Lietotājam īpašuma tiesības uz izstrādāto būvprojektu ar tiesībām nodot īpašuma tiesības jebkurai trešajai personai, vienoties ar būvprojekta izstrādātāju, ka būvprojekta izstrādātājs nodrošinās autoruzraudzību, ja autoruzraudzība ir obligāta saskaņā ar normatīvajiem aktiem, pieslēguma ierīkošanas laikā līdz būvvalde veiks attiecīgās atzīmes paskaidrojuma rakstā, apliecinājuma kartē vai būvatlaujā par būvdarbu pabeigšanu, kā arī vienoties, ja būvprojektā atklāsies kļūdas vai citas nepilnības (trūkumi), tad būvprojekta izstrādātājs pēc Operatora rakstiska pieprasījuma, kas nodots Lietotājam, noteiktajā termiņā veiks nepieciešamās izmaiņas būvprojektā vai labojumus autoruzraudzības kārtībā.

3.3. Operators pilnvaro Lietotāju un Vienošanās 2. punktā norādīto būvprojekta izstrādātāju Operatora vārda:

3.3.1. sanemt būvvaldē būvniecības ieceres akceptu paskaidrojuma rakstā (1. grupas būvēm);

3.3.2. sagatavot, parakstīt un iesniegt būvvaldībā būvniecības iecerēs dokumentus (būvniecības iecerēs iesniegumu, būvprojektu minimālā sastāvā (2. un 3. grupas būvēm), paskaidrojuma rakstu (1. grupas būvēm) vai apliecinājuma karti (2. un 3. grupas būvju atjaunošanai), kā arī izstrādāto būvprojektu. Kopā ar iepriekšminēto dokumentāciju Lietotājs iesniedz būvvaldē arī Vienošanos;

3.3.3. saņemt būvvaldes akceptu par būvniecības ieceri (atzīmi paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē) vai būvatļauju ar būvprojektēšanas nosacījumiem;

3.3.4. saņemt būvvaldes atzīmi būvatļaujā par būvprojektēšanas nosacījumu izpildi;

3.3.5. nodrošināt būvvaldes informēšanas procedūru normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos, ja pieslēguma ierīkošanai būvvaldes saskaņojums (akcepts uz paskaidrojuma raksta vai apliecinājuma kartes, būvvaldes izsmiegtā būvatļauja) nav nepieciešams;

3.3.6. nodrošināt pieslēguma ierīkošanas nosacījumu saskaņošanu ar nekustamā īpašuma īpašniekiem.

3.4. Vienošanās 3.3. punktā Operatora dotais pilnvarojums ir spēkā un attiecas arī uz gadījumiem, kad būvprojekta izstrāde uzsākta, t.i., iesniegums, dokumenti būvvaldē tiek iesniegti un saņemti, izmantojot būvniecības informācijas sistēmu (BIS), mājaslapa [www.bis.gov.lv](http://www.bis.gov.lv).

#### **4. Izstrādātā būvprojekta iesniegšana Operatoram**

4.1. Lietotājs bez atlīdzības nodod (Tehniskajos noteikumos norādītajā Būvprojekta iesniegšanas vietā) īpašumā Operatoram 2 (divus) būvprojekta oriģināla eksemplārus papīra formā ar visiem, saskaņā ar normatīvajos aktos noteiktajiem nepieciešamajiem, oriģinālajiem saskaņojumiem, 1 (vienu) būvprojekta kopiju papīra formā, 1 (vienu) kopiju elektroniskā veidā .dwg un .pdf formātā ar ieskenētiem visiem saskaņojumiem un piezīmēm no saskaņotājiem, kā arī 1 (vienu) kopiju elektroniskā veidā .dwg un .pdf formātā ar anonimizētiem personas datiem. Būvprojekta darbu apjoms un materiālu specifikācija jāiesniedz .xlsx formātā.

4.2. Ja būvprojektā paredzēta Lietotāja veicamo darbu izpilde (planēšanas darbi, koku cīršana, meža transformācija un citi), Lietotājs, iesniedzot Operatoram izstrādātu būvprojektu, pievieno tam brīvas formas apliecinājumu par darbu veikšanu, norādot to izpildes termiņu.

4.3. Lietotājs, vienlaicīgi ar būvprojektu, nodod Operatoram no būvprojekta izstrādātāja puses būvprojektam pievienoto paskaidrojuma rakstu vai apliecinājuma karti ar būvvaldes atzīmi par būvniecības ieceres akceptu un būvatļauju ar būvvaldes atzīmi par visu tajā ietverto projektēšanas nosacījumu izpildi.

4.4. Lietotājs nodod īpašuma tiesības uz izstrādāto būvprojektu Operatoram. Lietotājs piekrīt, ka Operators izmanto būvprojektu pēc saviem iestādiem, tajā skaitā, bet ne tikai, kā darba uzdevumu vai iepirkumu procedūrā, kas tiks organizēta pieslēguma ierīkošanai un darbības

nodrošināšanai.

## 5. Operatora konstatēto trūkumu novēršana izstrādātajā būvprojektā

5.1. Ja Operators saņemtajā izstrādātajā būvprojektā konstatē neatbilstības Tehniskajiem noteikumiem, nepilnības, akcepta (atzīmes) neesamību un/vai Lietotājs nav iesniedzis nepieciešamos dokumentus saskaņā ar Vienošanos, Operators 15 (piecpadsmit) kalendāro dienu laikā informē Lietotāju un aicina noteiktajā termiņā novērst konstatētos trūkumus un iesniegt Operatoram precizētu būvprojektu.

5.2. Lietotājs, ja nepieciešams, iesaistot būvprojekta izstrādātāju, apņemas noteiktajā termiņā un par saviem līdzekļiem organizēt būvprojekta precizēšanu un nepieciešamo dokumentu iesniegšanu. Visas izmaksas, kas saistītas ar būvprojekta precizēšanu, izmaiņu saskaņošanu, pilnā apmērā sedz Lietotājs.

## 6. Pieslēguma ierīkošanas finansēšanas kārtība

6.1. Pieslēguma ierīkošanas izmaksas, kārtība un samaksas nosacījumi tiek iekļauti pieslēguma līgumā un stājas spēkā no pieslēguma līguma noslēgšanas dienas.

6.2. Projektēšanas darbu izmaksas neietilpst pieslēguma maksā un projektēšanas darbu faktiskās izmaksas, kas tiek attiecinātas uz attiecīgo pieslēgumu, pilnā apmērā sedz Lietotājs.

6.3. Operatora pieprasīto finanšu garantiju apmērs nevar pārsniegt pieslēgumam nepieciešamās apakšstacijas ierīkošanas faktiskās izmaksas proporcionāli Lietotāja pieprasītajai slodzei.

## 7. Būvkomersantu atlase (iepirkuma procedūra) pieslēguma ierīkošanai

7.1. Operators apņemas uzsākt būvkomersantu atlasi 10 (desmit) darba dienu laikā pēc izstrādāta būvprojekta un nepieciešamo būvvaldes atzīmu paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē vai būvātļaujā saņemšanas.

7.2. Lietotājs ir tiesīgs izvēlēties būvkomersantu, kura kvalifikācija atbilst Operatora noteiktajām prasībām (būvkomersantu saraksts pieejams Operatora mājaslapā [www.e-st.lv](http://www.e-st.lv)), bez Operatora organizētas iepirkumu procedūras, ja visu pieslēguma maksu (100% apmērā) apņemas maksāt Lietotājs.

7.3. Lietotājs, kurš izmanto Vienošanās 7.2. punktā minētās tiesības, par to rakstiski paziņo Operatoram, iesniedzot izstrādātu būvprojektu.

7.4. Lietotājs ir tiesīgs rakstiski ieteikt Operatoram, iesniedzot izstrādāto būvprojektu, uzaicināšanai uz būvkomersantu atlasi Lietotāja izvēlētu 1 (vienu) būvkomersantu. Ja būvkomersanta kvalifikācija atbilst Operatora noteiktajām prasībām (būvkomersantu saraksts pieejams Operatora mājaslapā), Operators apņemas uzaicināt Lietotāja izvēlēto būvkomersantu uz būvkomersantu atlasi pieslēguma būvdarbu izpildei.

7.5. Būvkomersantu Operators izvēlas saskaņā ar atklātiem, vienlīdzīgiem un objektīviem kritērijiem, nemot vērā būvkomersanta kvalifikāciju un pieredzi, piedāvātās būvdarbu izmaksas, iekārtu un materiālu izmaksas, būvdarbu termiņus un citus kritērijus, nodrošinot saimnieciski visizdevīgākā pieslēguma ierīkošanu.

7.6. Lietotājam ir tiesības iepazīties ar būvkomersantu izvēles principiem un noteikumiem, izvēles procesa norisi un piedalīties būvkomersantu atlasei.

7.7. 2 (divu) mēnešu laikā no būvkomersantu atlases (iepirkuma procedūras) uzsākšanas Operators izvēlas būvkomersantu pieslēguma ierīkošanas būvdarbu izpildei.

7.8. Ja piemērojamo iepirkuma procedūru dēļ 2 (divu) mēnešu laikā nav iespējams izvēlēties būvkomersantu, Operators rakstveidā informē Lietotāju (uz Līdzēju rekvizītos norādīto e-pastu vai pasta adresi) par būvkomersanta izvēles termiņu.

## 8. Pieslēguma līguma noslēgšana

8.1. Pēc būvkomersanta izvēles Operators nodod Lietotājam pieslēguma līgumu, kurā nosaka, bet ne tikai, pieslēguma un lietotāja elektroietaišu ierīkošanas noteikumus, pieslēguma un lietotāja elektroietaišu ierīkošanas termiņu, pieslēguma maksu, pieslēguma maksas daļu, kas jāmaksā Lietotājam, tās samaksas termiņu, nemot vērā izvēlēto būvkomersanta iesniegto piedāvājumu.

8.2. Pēc pieslēguma līguma noslēgšanas un pieslēguma maksas daļas, kas jāmaksā Lietotājam, saņemšanas, Operators pieslēguma ierīkošanai noslēdz līgumu ar būvkomersantu par būvdarbu izpildi.

## 9. Vienošanās spēkā stāšanās, grozīšanas, izbeigšanās kārtība

9.1. Vienošanās stājas spēkā no dienas, kad to parakstījuši Līdzēji un ir spēkā līdz pieslēguma līguma noslēgšanai.

9.2. Līdzēji vienojas, ka Vienošanās ir atbilstoši parakstīta, ja:

9.2.1. Lietotājs vai tā likumiskais pārstāvis Operatora klientu portālā apstiprina dokumentu;

9.2.2. Lietotājs vai tā likumiskais pārstāvis, pašrocīgi parakstoties dokumentā, norāda ziņas, kas ļauj nepārprotami identificēt dokumenta faktisko parakstītāju. Vienu no parakstītajiem Vienošanās eksemplāriem Lietotājs nekavējoties nodod Operatoram;

9.2.3. dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu.

9.3. Jebkuri Vienošanās grozījumi un papildinājumi noformējami rakstveidā, tos paraksta Līdzēji. Grozījumi vai papildinājumi kļūst par Vienošanās neatņemamu sastāvdaļu.

9.4. Ja 90 (deviņdesmit) kalendāro dienu laikā no dienas, kad Operators nodevis Lietotājam Vienošanos, Lietotājs nav to parakstījis, Operatoram ir tiesības anulēt Lietotāja pieteikumu pieslēguma ierīkošanai, Vienošanos un Lietotājam izsniegtos Tehniskos noteikumus. Par anulēšanu Operators rakstveidā (uz Līdzēju rekvizītos norādīto e-pastu vai pasta adresi) informē Lietotāju vismaz 10 (desmit) kalendārās dienas iepriekš.

## 10. Noslēguma noteikumi

10.1. Operators ir tiesīgs uzskatīt, ka dokuments, kuru Lietotājs ir iesniedzis, ir autentisks, spēkā esošs un tam ir juridisks spēks.

10.2. Lietotājs apliecinā, ka ir pilnīgi iepazinies ar Vienošanās ietvertajiem noteikumiem, saprot tos, apzinās savas tiesības un pienākumus, kā arī tiem piekrīt.

10.3. Jebkādi paziņojumi, pieprasījumi, dokumenti vai citi informācijas sūtījumi (piemēram, vēstules, iesniegumi), kas sniedzami vai pieprasīami vai atļauti saskaņā ar Vienošanos, nododami rakstveidā (Operatora klientu portālā vai e-pastā vai, nosūtot uz pasta adresi, kas norādīta sadaļā Līdzēju rekvizīti, izņemot 4.1. punktā noteiktajā gadījumā) un uzskatāmi par nodotu otram Līdzējam:

10.3.1. 7. (septītajā) kalendārajā dienā no izsūtīšanas dienas, ja informācija ir nosūtīta uz adresi, kas norādīta sadaļā Līdzēju rekvizīti, ar oficiālu piegādes servisu vai pastu;

10.3.2. brīdī, kad otrs Līdzējs ir parakstījis par informācijas sūtījuma saņemšanu, ja tas nogādāts personīgi pret parakstu uz adresi, kas norādīta sadaļā Līdzēju rekvizīti;

10.3.3. ja informācijas sūtījums tiek nosūtīts, izmantojot elektroniskos saziņas līdzekļus (Operatora klientu portāls, e-pasts), tas uzskatāms par saņemu nosūtīšanas brīdī, izņemot gadījumus, ja tiek saņemts sistēmas paziņojums, ka sūtījums vai saziņa nav veikta.

10.4. Visus Vienošanās izpildes laikā radušos strīdus Līdzēji cenšas atrisināt, savstarpēji vienojoties, bet, ja vienošanās nav panākta, tad Latvijas Republikas vispārējās jurisdikcijas tiesā.

10.5. Jautājumi, kas nav atrunāti Vienošanās, tiek risināti saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

10.6. Ja Vienošanās tiek parakstīta pašrocīgi, tad Operatoram viens eksemplārs, Lietotājam divi eksemplāri, no kuriem viens Vienošanās eksemplārs paredzēts iesniegšanai būvvaldei.

## 11. Līdzēju rekvizīti

### OPERATORS

Akciju sabiedrība "Sadales tīkls"

Adrese: Šmerļa iela 1, Rīga, LV-1160

### LIETOTĀJS

RĪGAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBA

Adrese: Rātslaukums 1, Rīga, LV-1050, Latvija

Klientu portāls: www.e-st.lv	E-pasts: lubova.ratnikova@riga.lv
E-pasts: st@sadalestikls.lv	Tālrunis: 29751547
Tālrunis: 8403 (+37167727403)	
<b>12. Līdzēju paraksti</b>	
<b>OPERATORS</b>	<b>LIETOTĀJS</b>

Vienošanās ir sagatavota elektroniski, stājas spēkā atbilstoši sadaļā **Vienošanās spēkā stāšanās, grozišanas, izbeigšanās kārtība** noteiktajam.



**Vienošanās  
par būvprojekta izstrādes organizēšanu, pieslēguma ierīkošanas finansēšanas kārtību un pieslēguma  
ierīkošanas gaitu**

Rīgā, 2021. gada 2. martā

#### **Sadales sistēmas operators (SSO), turpmāk tekstā – Operators**

Akciju sabiedrība "Sadales tīkls", reģistrācijas Nr. 40003857687, no vienas puses, un

**Sistēmas lietotājs, turpmāk tekstā – Lietotājs**

RĪGAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBA, reģistrācijas Nr. 90011524360, no otras puses,

abi kopā turpmāk saukti – **Līdzēji**, noslēdz šādu vienošanos, tādā veidā ierīkošanas finansēšanas kārtību un pieslēguma ierīkošanas gaitu.

## 1. Vienošanās priekšmets

Līdzēji vienojas par:

#### 1.1.1. būvprojekta izstrādes organizēšanu;

### 1.1.2. pieslēguma ierīkošanas finansēšanas kārtību;

### **1.1.3. pieslēguma ierīkošanas gaitu.**

1.2. Parakstot Vienošanos, Lietotājs apliecina, ka ir iepazinies ar Tehniskajiem noteikumiem un informāciju par aptuvenajām pieslēguma ierīkošanas izmaksām un piekrīt pieslēguma ierīkošanai.

## **2. Būvprojekta izstrādātājs**

Lietotājs ir izvēlējies būvprojekta izstrādātāju

aizpilda Lietotājs (pašrocīgi vai Operatora klientu portālā [www.e-st.lv](http://www.e-st.lv))

### **3. Būvprojekta izstrādes organizēšana**

3.1. Ievērojot Tehniskos noteikumus un tajos noteiktos termīpus, Lietotājs apņemas organizēt un apmaksāt būvprojekta izstrādi pieslēguma ierīkošanai, izvēloties un noslēdzot līgumu ar atbilstošas kvalifikācijas elektroietaišu projektētāju (būvprojekta izstrādātāju) par būvniecības ieceres īstenošanai nepieciešamo grafisko un teksta dokumentu kopuma sagatavošanu, t.i., būvprojekta izstrādi un saskaņošanu visās nepieciešamajās institūcijās, tajā skaitā ar visām ieinteresētajām trešajām personām, kā arī par akcepta saņemšanu valsts un pašvaldību institūcijās atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

3.2. Lietotājs apņemas līgumā ar būvprojekta izstrādātāju paredzēt Lietotājam īpašuma tiesības uz izstrādāto būvprojektu ar tiesībām nodot īpašuma tiesības jebkurai trešajai personai, vienoties ar būvprojekta izstrādātāju, ka būvprojekta izstrādātājs nodrošinās autoruzraudzību, ja autoruzraudzība ir obligāta saskaņā ar normatīvajiem aktiem, pieslēguma ierīkošanas laikā līdz būvvalde veiks attiecīgās atzīmes paskaidrojuma rakstā, apliecinājuma kartē vai būvatļaujā par būvdarbu pabeigšanu, kā arī vienoties, ja būvprojektā atklāsies kļūdas vai citas nepilnības (trūkumi), tad būvprojekta izstrādātājs pēc Operatora rakstiska pieprasījuma, kas nodots Lietotājam, noteiktajā termiņā veiks nepieciešamās izmaiņas būvprojektā vai labojumus autoruzraudzības kārtībā.

3.3. Operators pilnvaro Lietotāju un Vienošanās 2. punktā norādīto būvprojekta izstrādātāju Operatora vārdā:

3.3.1. saņemt būvvaldē būvniecības ieceres akceptu paskaidrojuma rakstā (1. grupas būvēm);

3.3.2. sagatavot, parakstīt un iesniegt būvvaldē būvniecības ieceres dokumentus (būvniecības ieceres iesniegumu, būvprojektu minimālā sastāvā (2. un 3. grupas būvēm), paskaidrojuma rakstu (1. grupas būvēm) vai apliecinājuma kartei (2. un 3. grupas būvju atjaunošanai), kā arī izstrādāto būvprojektu. Kopā ar iepriekšminēto dokumentāciju Lietotājs iesniedz būvvaldē arī Vienošanos;

3.3.3. saņemt būvvaldes akceptu par būvniecības ieceri (atzīmi paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē) vai būvatļauju ar būvprojektēšanas nosacījumiem;

3.3.4. saņemt būvvaldes atzīmi būvatlaujā par būvprojektēšanas nosacījumu izpildi;

3.3.5. nodrošināt būvvaldes informēšanas procedūru normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos, ja pieslēguma ierīkošanai būvvaldes saskaņojums (akcepts uz paskaidrojuma raksta vai apliecinājuma kartes, būvvaldes izsniegtā būvatlauja) nav nepieciešams;

3.3.6. nodrošināt pieslēguma ierīkošanas nosacījumu saskaņošanu ar nekustamā īpašuma īpašniekiem.

3.4. Vienošanās 3.3. punktā Operatora datus pilnvarojums ir spēkā un attiecas arī uz gadījumiem, kad būvprojekta izstrāde uzsākta, t.i., iesniegums, dokumenti būvvaldē tiek iesniegti un saņemti, izmantojot būvniecības informācijas sistēmu (BIS), mājaslapa [www.bis.gov.lv](http://www.bis.gov.lv).

#### **4. Izstrādātā būvprojekta iesniegšana Operatoram**

4.1. Lietotājs bez atlīdzības nodod (Tehniskajos noteikumos norādītajā Būvprojekta iesniegšanas vietā) īpašumā Operatoram 2 (divus) būvprojekta oriģināla eksemplārus papīra formā ar visiem, saskaņā ar normatīvajos aktos noteiktajiem nepieciešamajiem, oriģinālajiem saskaņojumiem, 1 (vienu) būvprojekta kopiju papīra formā, 1 (vienu) kopiju elektroniskā veidā .dwg un .pdf formātā ar ieskenētiem visiem saskaņojumiem un piezīmēm no saskaņotājiem, kā arī 1 (vienu) kopiju elektroniskā veidā .dwg un .pdf formātā ar anonimizētiem personas datiem. Būvprojekta darbu apjoms un materiālu specifikācija jāiesniedz .xlsx formātā.

4.2. Ja būvprojektā paredzēta Lietotāja veicamo darbu izpilde (plānēšanas darbi, koku cīršana, meža transformācija un citi), Lietotājs, iesniedzot Operatoram izstrādātu būvprojektu, pievieno tam brīvas formas apliecinājumu par darbu veikšanu, norādot to izpildes termiņu.

4.3. Lietotājs, vienlaicīgi ar būvprojektu, nodod Operatoram no būvprojekta izstrādātāja puses būvprojektam pievienoto paskaidrojuma rakstu vai apliecinājuma karti ar būvvaldes atzīmi par būvniecības ieceres akceptu un būvvaldes atzīmi par visu tajā ietverto projektēšanas nosacījumu izpildi.

4.4. Lietotājs nodod īpašuma tiesības uz izstrādāto būvprojektu Operatoram. Lietotājs piekrīt, ka Operators izmanto būvprojektu pēc saviem ieskatiem, tajā skaitā, bet ne tikai, kā darba uzdevumu vai iepirkumu procedūrā, kas tiks organizēta pieslēguma ierīkošanai un darbības

nodrošināšanai.

## 5. Operatora konstatēto trūkumu novēršana izstrādātajā būvprojektā

5.1. Ja Operators saņemtajā izstrādātajā būvprojektā konstatē neatbilstības Tehniskajiem noteikumiem, nepilnības, akcepta (atzīmes) neesamību un/vai Lietotājs nav iesniedzis nepieciešamos dokumentus saskaņā ar Vienošanos, Operators 15 (piecpadsmit) kalendāro dienu laikā informē Lietotāju un aicina noteiktajā termiņā novērst konstatētos trūkumus un iesniegt Operatoram precizētu būvprojektu.

5.2. Lietotājs, ja nepieciešams, iesaistot būvprojekta izstrādātāju, apņemas noteiktajā termiņā un par saviem līdzekļiem organizēt būvprojekta precizēšanu un nepieciešamo dokumentu iesniegšanu. Visas izmaksas, kas saistītas ar būvprojekta precizēšanu, izmaiņu saskaņošanu, pilnā apmērā sedz Lietotājs.

## 6. Pieslēguma ierīkošanas finansēšanas kārtība

6.1. Pieslēguma ierīkošanas izmaksas, kārtība un samaksas nosacījumi tiek iekļauti pieslēguma līgumā un stājas spēkā no pieslēguma līguma noslēgšanas dienas.

6.2. Projektēšanas darbu izmaksas neietilpst pieslēguma maksā un projektēšanas darbu faktiskās izmaksas, kas tiek attiecinātas uz attiecīgo pieslēgumu, pilnā apmērā sedz Lietotājs.

6.3. Operatora pieprasīto finanšu garantiju apmērs nevar pārsniegt pieslēgumam nepieciešamās apakšstacijas ierīkošanas faktiskās izmaksas proporcionāli Lietotāja pieprasītajai slodzei.

## 7. Būvkomersantu atlase (iepirkuma procedūra) pieslēguma ierīkošanai

7.1. Operators apņemas uzsākt būvkomersantu atlasi 10 (desmit) darba dienu laikā pēc izstrādāta būvprojekta un nepieciešamo būvvaldes atzīmu paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē vai būvātļaujā saņemšanas.

7.2. Lietotājs ir tiesīgs izvēlēties būvkomersantu, kura kvalifikācija atbilst Operatora noteiktajām prasībām (būvkomersantu saraksts pieejams Operatora mājaslapā [www.e-st.lv](http://www.e-st.lv)), bez Operatora organizētas iepirkumu procedūras, ja visu pieslēguma maksu (100% apmērā) apņemas maksāt Lietotājs.

7.3. Lietotājs, kurš izmanto Vienošanās 7.2. punktā minētās tiesības, par to rakstiski paziņo Operatoram, iesniedzot izstrādātu būvprojektu.

7.4. Lietotājs ir tiesīgs rakstiski ieteikt Operatoram, iesniedzot izstrādāto būvprojektu, uzaicināšanai uz būvkomersantu atlasi Lietotāja izvēlētu 1 (vienu) būvkomersantu. Ja būvkomersanta kvalifikācija atbilst Operatora noteiktajām prasībām (būvkomersantu saraksts pieejams Operatora mājaslapā), Operators apņemas uzaicināt Lietotāja izvēlēto būvkomersantu uz būvkomersantu atlasi pieslēguma būvdarbu izpildei.

7.5. Būvkomersantu Operators izvēlas saskaņā ar atklātiem, vienlīdzīgiem un objektīviem kritērijiem, nemot vērā būvkomersanta kvalifikāciju un pieredzi, piedāvātās būvdarbu izmaksas, iekārtu un materiālu izmaksas, būvdarbu termiņus un citus kritērijus, nodrošinot saimnieciski visizdevīgākā pieslēguma ierīkošanu.

7.6. Lietotājam ir tiesības iepazīties ar būvkomersantu izvēles principiem un noteikumiem, izvēles procesa norisi un piedalīties būvkomersantu atlasei.

7.7. 2 (divu) mēnešu laikā no būvkomersantu atlases (iepirkuma procedūras) uzsākšanas Operators izvēlas būvkomersantu pieslēguma ierīkošanas būvdarbu izpildei.

7.8. Ja piemērojamo iepirkuma procedūru dēļ 2 (divu) mēnešu laikā nav iespējams izvēlēties būvkomersantu, Operators rakstveidā informē Lietotāju (uz Līdzēju rekvizītos norādīto e-pastu vai pasta adresi) par būvkomersanta izvēles termiņu.

## 8. Pieslēguma līguma noslēgšana

8.1. Pēc būvkomersanta izvēles Operators nodod Lietotājam pieslēguma līgumu, kurā nosaka, bet ne tikai, pieslēguma un lietotāja elektroietaišu ierīkošanas noteikumus, pieslēguma un lietotāja elektroietaišu ierīkošanas termiņu, pieslēguma maksu, pieslēguma maksas daļu, kas jāmaksā Lietotājam, tās samaksas termiņu, nemot vērā izvēlēto būvkomersanta iesniegto piedāvājumu.

8.2. Pēc pieslēguma līguma noslēgšanas un pieslēguma maksas daļas, kas jāmaksā Lietotājam, saņemšanas, Operators pieslēguma ierīkošanai noslēdz līgumu ar būvkomersantu par būvdarbu izpildi.

## 9. Vienošanās spēkā stāšanās, grozīšanas, izbeigšanās kārtība

9.1. Vienošanās stājas spēkā no dienas, kad to parakstījuši Līdzēji un ir spēkā līdz pieslēguma līguma noslēgšanai.

9.2. Līdzēji vienojas, ka Vienošanās ir atbilstoši parakstīta, ja:

9.2.1. Lietotājs vai tā likumiskais pārstāvis Operatora klientu portālā apstiprina dokumentu;

9.2.2. Lietotājs vai tā likumiskais pārstāvis, pašrocīgi parakstoties dokumentā, norāda ziņas, kas ļauj nepārprotami identificēt dokumenta faktisko parakstītāju. Vienu no parakstītajiem Vienošanās eksemplāriem Lietotājs nekavējoties nodod Operatoram;

9.2.3. dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu.

9.3. Jebkuri Vienošanās grozījumi un papildinājumi noformējami rakstveidā, tos paraksta Līdzēji. Grozījumi vai papildinājumi kļūst par Vienošanās neatņemamu sastāvdaļu.

9.4. Ja 90 (deviņdesmit) kalendāro dienu laikā no dienas, kad Operators nodevis Lietotājam Vienošanos, Lietotājs nav to parakstījis, Operatoram ir tiesības anulēt Lietotāja pieteikumu pieslēguma ierīkošanai, Vienošanos un Lietotājam izsniegtos Tehniskos noteikumus. Par anulēšanu Operators rakstveidā (uz Līdzēju rekvizītos norādīto e-pastu vai pasta adresi) informē Lietotāju vismaz 10 (desmit) kalendārās dienas iepriekš.

## 10. Noslēguma noteikumi

10.1. Operators ir tiesīgs uzskatīt, ka dokuments, kuru Lietotājs ir iesniedzis, ir autentisks, spēkā esošs un tam ir juridisks spēks.

10.2. Lietotājs apliecinā, ka ir pilnīgi iepazinies ar Vienošanās ietvertajiem noteikumiem, saprot tos, apzinās savas tiesības un pienākumus, kā arī tiem piekrīt.

10.3. Jebkādi paziņojumi, pieprasījumi, dokumenti vai citi informācijas sūtījumi (piemēram, vēstules, iesniegumi), kas sniedzami vai pieprasīami vai atļauti saskaņā ar Vienošanos, nododami rakstveidā (Operatora klientu portālā vai e-pastā vai, nosūtot uz pasta adresi, kas norādīta sadaļā Līdzēju rekvizīti, izņemot 4.1. punktā noteiktajā gadījumā) un uzskatāmi par nodotu otram Līdzējam:

10.3.1. 7. (septītajā) kalendārajā dienā no izsūtīšanas dienas, ja informācija ir nosūtīta uz adresi, kas norādīta sadaļā Līdzēju rekvizīti, ar oficiālu piegādes servisu vai pastu;

10.3.2. brīdī, kad otrs Līdzējs ir parakstījis par informācijas sūtījuma saņemšanu, ja tas nogādāts personīgi pret parakstu uz adresi, kas norādīta sadaļā Līdzēju rekvizīti;

10.3.3. ja informācijas sūtījums tiek nosūtīts, izmantojot elektroniskos saziņas līdzekļus (Operatora klientu portāls, e-pasts), tas uzskatāms par saņemu nosūtīšanas brīdī, izņemot gadījumus, ja tiek saņemts sistēmas paziņojums, ka sūtījums vai saziņa nav veikta.

10.4. Visus Vienošanās izpildes laikā radušos strīdus Līdzēji cenšas atrisināt, savstarpēji vienojoties, bet, ja vienošanās nav panākta, tad Latvijas Republikas vispārējās jurisdikcijas tiesā.

10.5. Jautājumi, kas nav atrunāti Vienošanās, tiek risināti saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

10.6. Ja Vienošanās tiek parakstīta pašrocīgi, tad Operatoram viens eksemplārs, Lietotājam divi eksemplāri, no kuriem viens Vienošanās eksemplārs paredzēts iesniegšanai būvvaldei.

## 11. Līdzēju rekvizīti

### OPERATORS

Akciju sabiedrība "Sadales tīkls"

Adrese: Šmerļa iela 1, Rīga, LV-1160

### LIETOTĀJS

RĪGAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBA

Adrese: Rātslaukums 1, Rīga, LV-1050, Latvija

Klientu portāls: www.e-st.lv	E-pasts: lubova.ratnikova@riga.lv
E-pasts: st@sadalestikls.lv	Tālrunis: 29751547
Tālrunis: 8403 (+37167727403)	
<b>12. Līdzēju paraksti</b>	
<b>OPERATORS</b>	<b>LIETOTĀJS</b>

Vienošanās ir sagatavota elektroniski, stājas spēkā atbilstoši sadaļā **Vienošanās spēkā stāšanās, grozišanas, izbeigšanās kārtība** noteiktajam.

