

Piezīmes:

1. Noteikumi precizējami un papildināmi projektēšanas gaitā.
2. Ja izbūves darbu procesā rodas projektā neparedzētas izmaiņas, tās jāaskaņo ar RPA „Rīgas gaisma”
3. Ielu apgaismojuma tīklu celtniecības uzņēmumam saņemt darbu atļauju, kā arī celtniecības un montāžas darbu izpildes secību saskaņot RPA „Rīgas gaisma” Trašu dienestā, tālr. 67373830.
4. Visi norādītie darbi pasūtītājam jāveic uz sava rēķina.
5. Izbūvētos ielu apgaismojuma tīklus bez atlīdzības nodot RPA „Rīgas gaisma” ekspluatācijā.
6. Ielu apgaismojuma tīklu izpildedokumentāciju iesniegt RPA „Rīgas gaisma” Trašu dienestā, tālr. 67373830.
7. Šie tehniskie noteikumi ir administratīvais akts. Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma (turpmāk-APL) 70.panta pirmo daļu šis administratīvais akts stājas spēkā tā paziņošanas brīdī adresātam.
8. Šo administratīvo aktu var pārsūdzēt APL noteiktajā kārtībā Rīgas domē viena mēneša laikā no dienas, kad administratīvais akts stāties spēkā, iesniedzot iesniegumu jebkurā Rīgas domes apmeklētāju pieņemšanas centrā vai RPA „Rīgas gaisma” sekretariātā Brīvības ielā 145.
9. Samaksa par šo tehnisko noteikumu sagatavošanu noteikta saskaņā ar Rīgas domes 2013.gada 24.septembra saistošajiem noteikumiem Nr.32 „Par pašvaldības aģentūras „Rīgas gaisma” maksas pakalpojumiem”, 36,18 EUR ieskaitot pievienotās vērtības nodokli 21% apmērā.
10. Samaksa jāveic 14 dienu laikā līdz tehnisko noteikumu saņemšanai.

Saņēmējs: Rīgas pilsētas pašvaldība**Adrese: Rātslaukums 1, Rīga, LV-1050****NMR kods: 90011524360****PVN reģ. Nr.: LV90011524360****Iestāde: RPA „Rīgas gaisma”****Adrese: Brīvības iela 145, Rīgā, LV-1012****Iestādes kods: 230****Luminor Banka****Konts: LV02NDEA0021200020010**

Tehniskā direktora p.i.



V.Krasts

H.Krēsle, 67026674



RĪGAS PAŠVALDĪBAS AĢENTŪRA

„RĪGAS GAISMA”

Brīvības iela 145, Rīga, LV-1012, tālrunis 67037664, fakss 67372080,
e-pasts rg@riga.lvRīgā 13.07.2018. Nr. RG-18-306-ndUz 12.07.2018. Nr. RG-18-520-sd**TEHNISKIE NOTEIKUMI Nr.264/2018**

Ielu apgaismojuma elektrisko tīklu rekonstrukcijai

Izdoti saskaņā ar Ministru kabineta 19.08.2014.

Noteikumu Nr.500 „Vispārīgie būvnoteikumi” 12.un 13.punktu.

Objekts: Lietus ūdens kanalizācijas sistēmas/drenāžas izbūves (no Dārziņu 4.līnijas 2 līdz esošajam novadgrāvim Dārziņu ielas un Dārziņu 5. līnijas krustojumā).**Pasūtītājs: SIA „Livland Group”.****Tehniskie noteikumi derīgi līdz 2019. gada 17.jūlijam.**

1. Pie objekta „Lietus ūdens kanalizācijas sistēmas/drenāžas izbūves (no Dārziņu 4.līnijas 2 līdz esošajam novadgrāvim Dārziņu ielas un Dārziņu 5.līnijas krustojumā”, saglabāt esošo ielu apgaismojuma tīklu būvniecības laikā.
2. Ievērot nepieciešamos savstarpējos normatīvos attālumus saskaņā ar Latvijas republikas Ministru kabineta noteikumiem Nr.1069 „Noteikumi par ārējo inženierkomunikāciju izvietojumu pilsētās, ciemos un lauku teritorijās” starp RPA „Rīgas gaisma” esošajām komunikācijām (kabeļiem, balstiem, cilpu kastēm) un citām inženierkomunikācijām.
3. Esošos kabeļus, tiem šķērsojot būvējamo kanalizācijas sistēmu/drenāžu, paredzēt aizsargāt ar plastmasas saliekamu divdaļīgu cauruli A-110PS, blakus noguldīt rezerves plastmasas cauruli DVK-110 („Arot”).
4. Apgaismes tīklus montēt atbilstoši normatīvo dokumentu (LEK 002, 014) prasībām.
5. Saglabāt esošās barošanas un impulsa shēmas.